

Żnin, 03 wrzesień 2008r.

Starosta Żniński  
ul. Potockiego 1  
88-400 Żnin

PROCOROL  
PAWEŁ URBAŃSKI SP.J.  
62-006 KOBYLNICIA K. POZNANIA  
JANIKOWO  
ul.GNIEŻNIEŃSKA 67/69  
NIP:781-13-64-314

Wasz znak: wniosek z dnia: 2008.07.29

## **OPINIA GN.7440-126/2008**

z dnia 2008.07.29

Na podstawie art. 28 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268), § 11 ust 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 455) oraz Zarządzenia Starosty Żnińskiego z dnia 1 czerwca 2001r. Nr 71/2001 - Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

### **UZGADNIA**

**Projekt budowy wodociągu wiejskiego w miejscowościach: Nowe Dąbie,  
Wielki Sosnowiec, Władysławowo, Obórznia.**

Lokalizacja obiektu:

**Obręb Nowe Dąbie, działki numer:**

32/1,62,168/3,169/3,491,484,504,3129/4,3129/2,471,473,478,479/2,461,130/5,3130/6,1058,872,1057,498/1,  
3129/1,3095/1,866,3095/4,3095/5,3095/3,

**Obręb Władysławowo, działki numer:**

174,22,361,310/2,54,187/2,187,103,176,155,150/12,159,827,825,797,9,13/4,285,795,286,271/2,260/3,270/1,  
309/1,193/3,48/2, 45/4,28/4,26/4,25/4,21/3,16/1,16/3,15/7,15/4,15/2,14/11,14/10,14/7,14/15,14/9,  
193/1,52/1,48/3,49/1,47/5,47/6,45/6,40/1,37/1,35/1,34/2,30/2,29/3,28/2,25/3,21/2,19/4,19/5,19/2,174/2,174/3,  
174/4,176/2,234,77,3011/16,153/2,45/2,25/5,149/5,140/1,141/5,141/4,141/11,142/2,3011/4,145/2,149/7,149/6,  
310/3,347/2,689,706,691,690,293/1,270/2,178/1,213,193/2,153/1,165,145/3,141/8,

**obręb Obórznia działki numer:**

130/5,131/3,132/3,95/7,96/4,106/7,3097/6,107,108,109,110,111/1,111/2,3095/5,97/3,98/5,3099/7,98/4,112,104,  
106/2,

**obręb Wielki Sosnowiec działki numer:**

41,40/2,40/1,65,39/4,62/4,386,12,42,2,50,174/2,174/1,282,331,55/13,53/3,53/4,53/1,48,315/2,229,230,226,217,  
19,45/1,29/2,24/4,49,47/5,60,57,55/3,55/8,55/7,55/22,55/14,62/1,62/3,291,40/1,40/2.


Inwestor realizowanego obiektu: **URZĄD MIEJSKI W ŁABISZYNIE**  
89-210 ŁABISZYN  
ul.PLAC 1000 LECIA 1

1. Uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania.
2. Uzgodnienie traci ważność, gdy inwestor lub organ administracji architektoniczno-budowlanej, a także organ nadzoru budowlanego powiadomią o utracie ważności, zmianie lub uchyleniu decyzji:
  - o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanej przed dniem 11 lipca 2003 r.,
  - o warunkach zabudowy,
  - o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
  - o zatwierdzeniu projektu budowlanego,
  - o pozwoleniu na budowę.
3. O wystąpieniu w/w przypadków (pkt 2) inwestor jest zobowiązany zawiadomić bezzwłocznie tutejszy Zespół.
4. Wszystkie odstępstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagają dodatkowego uzgodnienia w tutejszym Zespole.
5. Przed wejściem w teren należy uzyskać zgodę właścicieli gruntów na ułożenie przewodów uzbrojenia podziemnego na ich nieruchomościach.
6. Inwestorzy są obowiązani do zapewnienia wyznaczenia przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania w terenie obiektów budowlanych wymagających pozwolenia na budowę.
7. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, należy zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego inwentaryzację powykonawczą (w przypadku przewodów podziemnych przed ich zasypaniem).
8. Integralną część niniejszego uzgodnienia stanowią mapy z uwidocznionym projektem inwestycji.
9. Znajdujące się na obszarze przebiegu projektowanych sieci terenu uzbrojenia terenu znaki geodezyjne, grawimetryczne i magnetyczne należy chronić przed zniszczeniem.
10. Uzgodnienie lokalizacji jest jednym z warunków zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę przez właściwy terenowo organ architektoniczno-budowlany, natomiast nie rozstrzyga rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych oraz technicznych projektów.
11. Nie przestrzeganie uwag i zaleceń ZUDP podlega sankcją wynikającym z art. 48 pkt 3 i 6 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjno-kartograficzne.
12. Przed przystąpieniem do robót inwestor zgłosi się po warunki techniczne przeprowadzenia robót oraz po zezwolenie na zajęcie pasa drogowego.
13. Inne uwagi i zalecenia wynikające z protokołu posiedzenia ZUDP:

Bez uwag.

/Przewodniczący Zespołu Uzgadniania  
dokumentacji Projektowej/

z up. STAROSTY

  
Hanna Rediger  
Przewodniczący Zespołu



Żnin, 03 wrzesień 2008r.

Starosta Żniński  
ul. Potockiego 1  
88-400 Żnin

PROCOROL  
PAWEŁ URBAŃSKI SP.J.  
62-006 KOBYLNICZA K. POZNANIA  
JANIKOWO  
ul.GNIEŻNIENSKA 67/69  
NIP:781-13-64-314

Wasz znak: wniosek z dnia: 2008.07.29

## **OPINIA GN.7440-126/2008**

z dnia 2008.07.29

Na podstawie art. 28 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268), § 11 ust 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 455) oraz Zarządzenia Starosty Żnińskiego z dnia 1 czerwca 2001r. Nr 71/2001 - Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

### **UZGADNIA**

**Projekt budowy wodociągu wiejskiego w miejscowościach: Nowe Dąbie,  
Wielki Sosnowiec,Władysławowo,Obórznia.**

Lokalizacja obiektu:

**Obręb Nowe Dąbie,działki numer:**

32/1,62,168/3,169/3,491,484,504,3129/4,3129/2,471,473,478,479/2,461,130/5,3130/6,1058,872,1057,498/1,  
3129/1,3095/1,866,3095/4,3095/5,3095/3,

**Obręb Władysławowo,działki numer:**

174,22,361,310/2,54,187/2,187,103,176,155,150/12,159,827,825,797,9,13/4,285,795,286,271/2,260/3,270/1,  
309/1,193/3,48/2, 45/4,28/4,26/4,25/4,21/3,16/1,16/3,15/7,15/4,15/2,14/11,14/10,14/7,14/15,14/9,  
193/1,52/1,48/3,49/1,47/5,47/6,45/6,40/1,37/1,35/1,34/2,30/2,29/3,28/2,25/3,21/2,19/4,19/5,19/2,174/2,174/3,  
174/4,176/2,234,77,3011/16,153/2,45/2,25/5,149/5,140/1,141/5,141/4,141/11,142/2,3011/4,145/2,149/7,149/6,  
310/3,347/2,689,706,691,690,293/1,270/2,178/1,213,193/2,153/1,165,145/3 ,141/8,

**obręb Obórznia działki numer:**

130/5,131/3,132/3,95/7,96/4,106/7,3097/6,107,108,109,110,111/1,111/2,3095/5,97/3,98/5,3099/7,98/4,112,104,  
106/2,

**obręb Wielki Sosnowiec działki numer:**

41,40/2,40/1,65,39/4,62/4,386,12,42,2,50,174/2,174/1,282,331,55/13,53/3,53/4,53/1,48,315/2,229,230,226,217,  
19,45/1,29/2,24/4,49,47/5,60,57,55/3,55/8,55/7,55/22,55/14,62/1,62/3,291,40/1,40/2.

Inwestor realizowanego obiektu: **URZĄD MIEJSKI W ŁABISZYNIE**  
89-210 ŁABISZYN  
ul.PLAC 1000 LECIA 1

UWAGI I ZALECENIA do opinii GN.7440-126/2008

1. Uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania.
2. Uzgodnienie traci ważność, gdy inwestor lub organ administracji architektoniczno-budowlanej, a także organ nadzoru budowlanego powiadomią o utracie ważności, zmianie lub uchyleniu decyzji:
  - o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanej przed dniem 11 lipca 2003 r.,
  - o warunkach zabudowy,
  - o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
  - o zatwierdzeniu projektu budowlanego,
  - o pozwoleniu na budowę.
3. O wystąpieniu w/w przypadków (pkt 2) inwestor jest zobowiązany zawiadomić bezzwłocznie tutejszy Zespół.
4. Wszystkie odstępstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagają dodatkowego uzgodnienia w tutejszym Zespole.
5. Przed wejściem w teren należy uzyskać zgodę właścicieli gruntów na ułożenie przewodów uzbrojenia podziemnego na ich nieruchomościach.
6. Inwestorzy są obowiązani do zapewnienia wyznaczenia przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania w terenie obiektów budowlanych wymagających pozwolenia na budowę.
7. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, należy zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego inwentaryzację powykonawczą (w przypadku przewodów podziemnych przed ich zasypaniem).
8. Integralną część niniejszego uzgodnienia stanowią mapy z uwidocznionym projektem inwestycji.
9. Znajdujące się na obszarze przebiegu projektowanych sieci terenu uzbrojenia terenu znaki geodezyjne, grawimetryczne i magnetyczne należy chronić przed zniszczeniem.
10. Uzgodnienie lokalizacji jest jednym z warunków zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę przez właściwy terenowo organ architektoniczno-budowlany, natomiast nie rozstrzyga rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych oraz technicznych projektów.
11. Nie przestrzeganie uwag i zaleceń ZUDP podlega sankcją wynikającym z art. 48 pkt 3 i 6 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjno-kartograficzne.
12. Przed przystąpieniem do robót inwestor zgłosi się po warunki techniczne przeprowadzenia robót oraz po zezwolenie na zajęcie pasa drogowego.
13. Inne uwagi i zalecenia wynikające z protokołu posiedzenia ZUDP:

Bez uwag.

/Przewodniczący Zespołu Uzgadniania  
dokumentacji Projektowej/

z up. STAROSTY

  
Hanna Rediger  
Przewodniczący Zespołu



**Netia SA**

ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa

adres do korespondencji:

ul. Grunwaldzka 229, 85-438 Bydgoszcz

tel.: 52 581 55 01 fax: 52 581 55 00

Bydgoszcz, dnia 30.07.2008 r.

**UZGODNIENIE SPRAWY NR:**

GN.7440-126/2008 –

Projekt budowy wodociągu wiejskiego w miejscowościach: Nowe Dąbie, Wielki  
Sosnowiec, Władysławowo, Obórznia.**ZUDP STAROSTWA POWIATOWEGO W ŻNINIE****Uzgadniam z następującymi uwagami:**

1. Dokładne usytuowanie podziemnych urządzeń teletechnicznych należy ustalić poprzez wykonanie przekopów kontrolnych.
2. Ustala się dwumetrową strefę ochronną z każdej strony urządzeń, w której prace ziemne należy prowadzić ręcznie.
3. Zbliżenia i skrzyżowania z urządzeniami NETIA S.A. należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami budowlanymi oraz zgłosić je do odbioru ( w przypadku zbliżeń i skrzyżowań podziemnych przed ich zasypaniem).
4. Przy skrzyżowaniach ułożyć projektowane sieci pod instalacją NETIA SA.
5. Zachować wymaganą odległość zbliżenia – minimum 1m od istniejących instalacji teletechnicznych NETIA S.A.
6. Kable i kanalizację teletechniczną NETIA SA na zbliżeniach i skrzyżowaniach chronić rurami osłonowymi dwudzielnymi i zabezpieczyć przed osunięciem.
7. O terminie rozpoczęcia robót należy powiadomić NETIA S.A. w Bydgoszczy z 14-dniowym wyprzedzeniem fax: 581-55-00
8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty naprawy w przypadku uszkodzenia kabli światłowodowych, miedzianych, kanalizacji i innych urządzeń stanowiących własność NETIA S.A.

Jarosław Zawoliński

Specjalist. ds. Stref Ochronnych  
Biuro... Sp. z o.o. Oddział w Wierzbnie