

Punkt Dystrybucji Gazu w Żninie
ul. Adama Mickiewicza 22, 88-400 Żnin
tel. 52 328 54 78 faks 52 302 05 05
NIP 525 24 96 411
KRS 0000374001 REGON 142739519

PROTOKÓŁ KONTROLI nr E32/172/08/14

Kontrola na wniosek:

wpłynęło 2014 -08- 22

Ponowna kontrola*

ilość załączników
jedenofity DZ. U. 2012r.
podpis

Na podstawie art.6 ustawy z dnia 10.04.1997 r. - Prawo energetyczne (tekst
poz.1059 z póź. zm.) w dniu 22.08.2014 upoważnieni przedstawiciele Polskiej Spółki

Gazownictwa sp.z o.o. Oddział/Zakład* Bydgoszcz P.D.h. Żnin

1)
(imię i nazwisko osoby kontrolującej)

3)
(imię i nazwisko osoby kontrolującej)

2)
(imię i nazwisko osoby kontrolującej)

4)
(imię i nazwisko osoby kontrolującej)

na podstawie upoważnienia do kontroli nr E32/172/08/14 z dnia 22.08.2014
przeprowadzili kontrolę u MARIAD MIEJSKI W LABISZYŃNIE

W PL 10001 F.C.I.A.1
(oznaczenie odbiorcy i miejsca kontroli)

Oprócz kontrolujących przy wykonywaniu kontroli obecni byli:

ILONA PRZYCHOCKA

Kontrola miała na celu kontrola układu pomiarowego, kg poboru gazu

(określenie zakresu i celu, kontroli)

I. Kontrolujący dokonali następujących czynności kontrolnych:

Sprawdzenie stanu plomb, oraz posiadane odbiorniki

II. W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonali następujących ustaleń:

Czy odbiorca posiada umowę zawartą ze sprzedawcą? TAK ☒ NIE ☐

nie orzucania

(informacje dotyczące zgodności poboru gazu z umową lub po jej rozwiązaniu oraz bez umowy)

☐ Brak układu pomiarowego/gazomierza

☐ Gazomierz nr 05574441 typ ACD-G16 rok produkcji 2012 stan 711997

rok legalizacji gazomierza 2012 nr rejestratora MAREK stan rejestratora P-0431146

W/w układ pomiarowy/gazomierz znajduje się PLWNICA

i zabezpieczony/nie zabezpieczony* w szafce

a) Oględziny plomb:

na gazomierzu Brak niedozwolnych uszkodzeń

na połączeniu z instalacją: Brak niedozwolnych uszkodzeń

b) Oględziny stanu technicznego układu pomiarowego/gazomierza:

- obudowa: Brak widocznych uszkodzeń
- liczydło: Brak widocznych uszkodzeń
- inne: -

c) Kontrolujący dokonali sprawdzenia poprawności wskazań zestawem z gazomierzem kontrolnym: ☐ TAK ☒ NIE

Kontrolowany gazomierz nr przetestowano gazomierzem porównawczym
typ nr rok

Porównawczy od stanu liczydła do stanu liczydła

Kontrolowany od stanu liczydła do stanu liczydła

wynik błędu badania %.

d) Zainstalowane urządzenia gazowe:

1. Kuchenkapalnikowa z / bez* piekarnika szt.
2. Piec kąpielowy łazienkowy typ..... KW..... szt.
3. Kocioł CO jedno/dwufunkcyjny* typ Benetta KW 63,50 szt. 3
4. Terma gazowa typ..... KW..... szt.
5. szt.
6. szt.

III. W wyniku kontroli kontrolujący podjęli następujące czynności pokontrolne:

Gazomierz wykazuje zużycie
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Odbiorca** Przychodźka I

nie wnosi /wnosi* następujące zastrzeżenia do protokołu.

Kontrolę rozpoczęto o godz. 830 a zakończono o godz. 900 Na tym kontrolę zakończono.

- 1) Przychodźka
- 2) Scerwudowski
- 3) -
- 4) -

(czytelne podpisy osób kontrolujących)

Oryginał protokołu otrzymałem:

Z up. BURMISTRZA

mgr Irena Przychocka
Kierownik Referatu
Technicznego Referatu Gminy

(czytelny podpis odbiorcy lub osoby przez niego upoważnionej wraz z danymi identyfikacyjnymi)

**Odbiorcy przysługuje prawo wniesienia zastrzeżenia na piśmie w ciągu 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli

Protokół nr 172 strona 2 z 2