

Żnin, dnia 09.08.2021 r.

Znak sprawy:
NHK.903.1.6.2021

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 18/21

Na podstawie art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. 2020.2028), oraz § 21 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017.2294),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie

po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań laboratoryjnych wody pobranej ze stacji uzdatniania wody - woda uzdatniana podawana do sieci z Wodociągu Jabłówko, gm. Łabiszyn, należącego do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łabiszynie (w zakresie parametrów grupy B),

Lp.	Data poboru próbki do badań	Miejsce poboru próbki	Nr sprawozdania z badań	Kod próbki	Rodzaj kontroli: KN, KW*
1	02.08.2021 r.	Stacja uzdatniania wody - wody uzdatniona podawana do sieci	SB/80479/08/2021	143574/08/2021	KW

KN – w ramach nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia

*KW – w ramach kontroli wewnętrznej

stwierdza
przydatność wody do spożycia z Wodociągu Jabłówko
w badanym zakresie.

Uzasadnienie

W dniu 11 czerwca 2021 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia ze stacji uzdatniania wody Wodociągu Jabłówko, gm. Łabiszyn, z uwagi na przekroczenie parametrycznej wartości manganu. Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie wyraził zgodę na dostarczanie przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łabiszynie, wody o podwyższonej zawartości manganu z w/w punktu w okresie do **10 sierpnia 2021 r.** zastrzegając dopuszczalne maksymalne stężenie manganu na poziomie **do 100 µg/l** w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Po zakończeniu działań naprawczych polegających na płukaniu odżelaziaczy, wymianie górnej warstwy złoża filtracyjnego oraz dozowaniu nadmanganianu potasu pobrano próbkę wody ze stacji uzdatniania wody w/w Wodociągu. Na podstawie sprawozdania z badań nr SB/80479/08/2021 stwierdza się, że jakość wody w zakresie stężenia manganu spełnia wymagania wyżej cytowanego Rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z w/w urządzenia wodociągowego.

Otrzymują drogą elektroniczną:

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łabiszynie,
Plac 1000-lecia 1, 89-210 Łabiszyn
<zwik.labiszyn@gmail.com>
2. Burmistrz Łabiszyn
Plac 1000-lecia 1, 89-210 Łabiszyn,
<urząd@labiszyn.pl>
3. Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żninie
ul. Nowa 4, 88-400 Żnin
<znin.piw@wp.pl>
4. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy
ul. Kujawska 4, 85-031 Bydgoszcz
<wsse.bydgoszcz@pis.gov.pl>
5. a/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W ŻNINIE

Tadeusz Kosiara

KOMUNIKAT Nr 15/W/2021

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żninie


z dnia 09 sierpnia 2021 roku

Na podstawie sprawozdania z badania wody nr SB/80479/08/2021 pobranej ze stacji uzdatniania wody - woda uzdatniona podawana do sieci w Jabłówku, gm. Łabiszyn

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie
stwierdził**

przydatność wody do spożycia z Wodociągu Jabłówko

Analiza wody wykazała, że jakość wody w zakresie manganu spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W ŻNINIE

Tadeusz Kosiara

