



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W ŻNINIE**

Znak sprawy:
NHŚ.903.1.15.2024

Żnin, dnia ...**2024...10- 21**
Egz. nr 1

DECYZJA Nr 512.2024

Na podstawie art. 154 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 572) w związku z § 21 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) oraz po zapoznaniu się ze Sprawozdaniami z pobierania i badań NR SB/128003/10/2024 oraz NR SB/126876/10/2024 z Wodociągu Jabłówko,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie

uchyla swoją Decyzję z dnia 07.10.2024 r., Nr Decyzji 480.2024, która dotyczy warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi z Wodociągu Jabłówko, gm. Łabiszyn

stwierdza

przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z Wodociągu Jabłówko, gm. Łabiszyn.

UZASADNIENIE

W dniu 07.10.2024 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia z Wodociągu Jabłówko, gm. Łabiszyn, z uwagi na przekroczenie parametrycznej wartości bakterii grupy coli oraz ogólnej liczby mikroorganizmów w temperaturze 22°C. Po zakończeniu działań naprawczych polegających na chlorowaniu oraz płukaniu sieci wodociągowej, Zarządzający wodociągiem wykonał kontrolne badania jakości wody (Sprawozdania z pobierania i badań NR SB/128003/10/2024 oraz NR SB/126876/10/2024).

Na podstawie przedłożonych przez Zarządzającego wodociągiem wyników stwierdza się, że jakość wody odpowiada obowiązującym wymaganiom określonym w Części C tabeli 1 lp. 1 i 2 Załącznika nr 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), zgodnie z którym najwyższa dopuszczalna wartość bakterii grupy coli wynosi 0jtk/100ml, a dopuszczalna wartość parametryczna ogólnej liczby mikroorganizmów w temperaturze 22°C - „bez nieprawidłowych zmian” przy czym zaleca się aby ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22°C nie przekraczała 100jtk/1ml w wodzie wprowadzonej do sieci wodociągowej oraz 200jtk/1ml w kranie u konsumenta.

W tym stanie rzeczy należało orzec jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej Decyzji służy Stronie odwołanie do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, ul. Kujawska 4. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żninie w terminie 14 dni od dnia doręczenia Decyzji.

Jednocześnie na podstawie art. 127a KPA Strona może zrzec się prawa do odwołania. Z dniem zrzeczenia się prawa do odwołania Decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Oznacza to brak możliwości zaskarżenia Decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W ŻNINIE
Anna Zaremba-Nowak
Anna Zaremba-Nowak

Wyk. w 1 egz.

Otrzymują:

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łabiszynie, Plac 1000-lecia 1, 89 - 210 Łabiszyn e PUAP: /ZWIK-Łabiszyn/SkrytkaESP - elektronicznie
2. Burmistrz Łabiszyna Plac 1000-lecia 1, 89 - 210 Łabiszyn, skrytka e PUAP: /0419044/skrytka - elektronicznie
3. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy, ul. Kujawska 4, 85 - 031 Bydgoszcz
<sekretariat.wsse.bydgoszcz@sanepid.gov.pl > – elektronicznie
4. Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żninie, ul. Nowa 4, 88 - 400 Żnin <sekretariat@piwznin.pl> – elektronicznie
5. Starosta Żniński, ul. Potockiego 1, 88 - 400 Żnin, skrytka e PUAP: /starostwo0419/SkrytkaESP - elektronicznie
6. a/a – egz. nr 1