

OR. 152.1.2019

Mieszkańcy Nowego Dąbia

W odpowiedzi na petycję z dnia 05.02.2019 r. (wpływ: 18.02.2019r.) informuję, co następuje.

Stacja ujęcia wody w Nowym Dąbiu pozyskuje wodę z 2 studni głębinowych. Na dzień dzisiejszy zgodnie z aktualnie obowiązującym (do 30.06.2021 r.) pozwoleniem wodno-prawnym, stacja - szczególnie w okresie wiosenno-letnim – pracuje na maksymalnych dopuszczalnych parametrach, co w roku ubiegłym w okresie letnim skutkowało drastycznym obniżeniem parametru ciśnienia wody w sieci wodociągowej do całkowitego braku jej włączenie.

Chcąc włączyć obszar objęty działkami powstałymi z podziału działek 826, 834 należy w pierwszej kolejności zmodernizować stację ujęcia i uzdatniania wody zlokalizowaną w miejscowości Nowe Dąbie gmina Łabiszyn uzyskując nowe pozwolenie wodno-prawne o zwiększonej możliwości maksymalnego poboru wody z dotychczasowych 30 m³/h na minimum 60 m³/h oraz w pełni zmodernizować stację wymieniając pompy głębinowe na pompy o większej wydajności oraz zwiększyć możliwości filtracyjne stacji. W następnej kolejności należy zaprojektować i wybudować sieć magistralną o długości ca. 7 500m.

Szacunkowe przedstawienie kosztów w/w inwestycji:

Budowa sieci wodociągowej Ø160 – 7 500mx 379zł/m (wg biuletynu SEKOCENBUD cen obiektów budowlanych zeszyt 70/2018 IV kwartał 2018r str276) - 2 842 500,00zł

Projekt wraz z decyzjami administracyjnymi - 70 000,00zł

Pozwolenie wodno-prawne (operat) - 20 000,00zł

Projekt i modernizacja stacji ujęcia wody - 600 000,00zł

RAZEM - 3 532 500,00zł

Biorąc powyższe pod uwagę oraz wskazane koszty budowy sieci wodociągowej, w najbliższych latach nie planuje się inwestycji w przedmiotowym zakresie.

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek