



UWAGA:

1. Indeksy urządzeń zgodnie z rysunkiem E-1 - Schemat rozdzielnic RZS.
2. Instalacje układać w ocynkowanych korytkach mocowanych na ścianach lub suficie, na wspornikach.
3. Doprowadzenie kabli i przewodów do urządzeń w rurkach RB
4. Bezpośrednie podejście w rurkach typu peszel.
5. Przewody siłoprządowe i AKPiA układać w osobnych korytkach, zachować odległość min. 10cm
6. 100H60 - korytko metalowe ocynkowane, szerokość 100mm wysokość 60mm np. KPR100H60
7. 50H50 - korytko metalowe ocynkowane, szerokość 50mm wysokość 50mm np. KPR50H50

WYKONAWCA:		 		ul. Staroszkolna 16/28 85 - 209 BYDGOSZCZ
INWESTOR				
URZĄD MIEJSKI w LABISZYNIE ul. Plac 1000-lecia 1, 89-210 Łabiszyn				
Obiekt:		Treść rysunku:		
Stacja Uzdatniania Wody w Łabiszynie		Koryta kablowe		
Funkcja	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	mgr inż. Arkadiusz Górski	Inst. elektr.	KUP/0076/PW/OE/10	
Sprawdzający	mgr inż. Mirosław Słkowski	Inst. elektr.	GP-KZ-734/261/92	
Faza:	Skala:	Data:	Brano:	Nr
PB	1:50	05.2015r.	Elek.-AKPiA	rysunku E-7