


Legenda:



- wyłącznik 1-bieg.
- wyłącznik bezpieczeństwa
- gniazdo 230V podwójne
- gniazdo 230V IP65
- gniazdo 400V
- nr obwodu w szafie T1

UWAGA !!

- Do oprawy z modułem awaryjnym doprowadzić dodatkowo przewód LgY 1,5mm²
- gniazda 230V zasilic przewodem YDYżo 3x2,5mm²
- gniazda 400V zasilic przewodem YDYżo 5x2,5mm²

WYKONAWCA:		ul. Staroszkolna 16/28 85 - 209 BYDGOSZCZ		
INWESTOR		Treść rysunku:		
URZĄD MIEJSKI w ŁABISZYNIE		Instalacja oświetlenia		
ul. Plac 1000-lecia 1, 89-210 Łabiszyn		oraz gniazd 230V i 400V		
Obiekt:				
Stacja Uzdatniania Wody w Łabiszynie				
Funkcja	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	mgr inż. Arkadiusz Górski	Inst. elektr.	KUP/0076/PW/OE/10	
Sprawdzający	mgr inż. Mirosław Słkowski	Inst. elektr.	GP-KZ-7342/261/92	
Faza:	Skala:	Data:	Brano:	Nr rysunku:
PB	1:50	05.2015r.	Elek.-AKP/A	E-6