

**PROCOLOR** Paweł Urbański Sp. J.  
Janikowo, ul. Gnieźnieńska 67/69  
62-006 Kobylnica

Urząd Miejski w Łabiszynie przesyła informacje dotyczące realizacji budowy wodociągu wiejskiego w m. Nowe Dąbie, Rzywno, Pszczółczyn, Wielki Sosnowiec, Władysławowo i Annowo:

1. Maksymalna i obecna wydajność ujęcia wody, z którego będzie zasilany projektowany wodociąg: 500 m<sup>3</sup>/d.
2. Parametry techniczne SUW, w szczególności charakterystyki zespołów pompowych/ hydroforowych: 2 hydrofory o średnicy 1,5 m i pojemności 4m<sup>3</sup>, sprężarka WAN-E, 2 pompy głębinowe GC 2-04 o wydajności 30 m<sup>3</sup>/h.
3. Parametry wydajności i ciśnienia na węźle wychodzącym z SUW oraz w miejscu planowanego wpięcia projektowanej sieci: rurociąg wyjściowy 150 mm z budynku stacji, ciśnienie 5 atmosfer.
4. średnice rurociągu wychodzącego z SUW oraz średnica rurociągu w miejscu wpięcia: Ø 150 mm.

Miejsce wpięcia wodociągu zostało wstępnie określone w terenie podczas wizji lokalnej i wstępnego określenia trasy wodociągu z udziałem przedstawicieli Pana Firmy.

Ewentualne inne wątpliwości, które Państwo mają w odniesieniu do projektowanego wodociągu proszę ustalać najlepiej w terenie na trasie przebiegu projektowanego, przez Pana Firmę, wodociągu.

Otrzymują:

- 1/. Adresat
  - 2/. a/a
- IBP/I. Przychocka

**BURMISTRZ**  
**Jacek Niz Kaczmarek**