

BIURO USŁUG INWESTYCYJNO – PROJEKTOWYCH

„LEWANDA”

85-435 Bydgoszcz

ul. Boleniowa 3

Tel/fax – 052 581 92 83

PROCOROL

Paweł Urbański Sp.j.

Janikowo

ul. Gnieźnieńska 67/69

Dotyczy: projektu technicznego budowy wodociągu w m. Władysławowo itd.

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 20.05.2009, z upoważnienia Burmistrz Miasta i Gminy przedstawiam nasze stanowisko, które należy uwzględnić w opracowaniu „Projektu...”

1 – Do uwzględnienia w treści projektu

- Należy zaprojektować wodociąg magistralny o **śr. 160 mm** od miejscowości **Nowe Dąbie** (punkt włączenia) do jeziora we **Władysławowie** (m. Annowo). Orientacyjnie od węzła **W1 – 705 – 554**.
- Rozważyć zaprojektowanie sieci rozdzielczej o śr. 90 mm (w zakresie przyłączy), która prowadzi do min. 3 posesji z lokalizacją hydrantu p.poż. na końcówce przewodu. Decyzje i odpowiedzialność pozostawiamy autorowi projektu.
- Zaprojektować budowę hydrantów nadziemnych.
- Wykreślić z projektu zabudowę zaworów odpowietrzających.
- Do projektu załączyć mapę topograficzną z zaznaczeniem arkuszy (rysunków) zawartych w projekcie.
- Uzupełnić opisy sieci na rysunkach, dotyczy przewodów rozgałęźnych.
- Uzupełnić opisy na rysunkach – kierunek łączenia poszczególnych arkuszy
- Uzupełnić projekt o rysunki konstrukcyjne węzłów
- Uzupełnić projekt o kpl. rys. nr. 4

3 – Do uwzględnienia w kosztorysie inwestorskim

- Uwzględnić uwagi do wyceny kosztorysu jak w poprzednim naszym piśmie.
- Kosztorys wykonać w oparciu o ceny regionalne np. o wyniki wycen ofertowych na przetargach.

Z poważaniem
Inż. Edward Lewandowski