

Podgórzyn 2009.03.13

ZDP-DT7332/06/09

84  
„PROCOROL” Paweł Urbański Sp.j.  
Janikowo  
Ul. Gnieźnieńska 67/69  
62-006 Kobylnica

Po rozpatrzeniu sprawy z wniosku nr 55/PW/02-2009 z dnia 23.02.2009 r. zmiany warunków Decyzji nr ZDP-DT/7332/21/08 z dnia 2008.07.08 dotyczącego budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Nowe Dąbie, Rzywno, Pszczółczyn, Wielki Sosnowiec, Władysławowo, Annowo oraz zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1950C Rynarzewo – Łabiszyn rur wodociągowych

**opiniuję pozytywnie**

przy zachowaniu następujących warunków:

Na długości ok. 21 m na wysokości działki nr 39/3 sieć wodociągową należy ułożyć w wykopie otwartym w poboczu drogi. Po zakończeniu robót wykop technologiczny należy zasypywać warstwami co 20 cm zagęszczając. Przyłącze do działki nr 26/2 należy wykonać prostopadle do osi drogi

Przejścia poprzeczne pod w/w drogą winno być wykonane metodą przewiertu prostopadle do osi drogi. Wykopy montażowe należy lokalizować w min odległości 3 m od krawędzi jezdni. Rury ochronne należy wyprowadzić poza koronę w/w drogi. Odległość pionowa od górnej powierzchni rury przepustowej powinna wynosić co najmniej 1,0 m, licząc od górnej warstwy nawierzchni. Przy zbliżonych poziomach nawierzchni drogi i terenu należy ułożyć rury przepustowe nieprzerwanie w jednym ciągu pod koroną drogi i przyległymi do niej rowami odwadniającymi i po 0,5 m poza ich zewnętrzne krawędzie. Pozostałe warunki zgodne z Decyzją nr ZDP-DT/7332/21/08 z dnia 2008.07.08

Do wiadomości

1. ODM nr 2 w Podgórzynie
2. a/a

AG

DYREKTOR  
  
Jacek Mazany