




Inowrocław, dnia 20 października 2020 r.

Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Inowrocławiu

Dyrektor Zarządu Zlewni
w Inowrocławiu

BD.ZUZ.1.4210.301.2020.AM



DECYZJA

Na podstawie art. 16 pkt 34) lit. a), art. 388 ust. 1 pkt 1), art. 390 ust. 1 pkt. 1 lit. b), art. 393 ust. 4 i ust. 5, art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2), art. 400 ust. 6, art. 403, art. 407, art. 408, art. 409, ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)

po rozpatrzeniu wniosku ENEA Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Oddział Dystrybucji Bydgoszcz, ul. Dr. E. Warmińskiego 8, 86-054 Bydgoszcz w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych – sieci elektroenergetycznej SN-15 kV i nn-0,4 kV – budowa słupowej stacji transformatorowej SN/nn wraz z powiązaniem SN i nn oraz wymianą istniejącego stanowiska słupowego SN, realizowanej w ramach zasilania działki nr 291/1, 291/6, 291/7 w miejscowości Nowe Dąbie, gmina Łabiszyn, powiat żniński, województwo kujawsko-pomorskie

DYREKTOR ZARZĄDU ZLEWNI WÓD POLSKICH W INOWROCŁAWIU orzekła:

I. Udzielam ENEA Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Oddział Dystrybucji Bydgoszcz, ul. Dr. E. Warmińskiego 8, 86-054 Bydgoszcz pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych – sieci elektroenergetycznej SN-15 kV i nn-0,4 kV – budowa słupowej stacji transformatorowej SN/nn wraz z powiązaniem SN i nn oraz wymianą istniejącego stanowiska słupowego SN, realizowanej w ramach zasilania działki nr 291/1, 291/6, 291/7 w miejscowości Nowe Dąbie, gmina Łabiszyn, powiat żniński, województwo kujawsko-pomorskie.

Parametry obiektu:

- lokalizacja na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią o prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi wynoszącym 1% tj. raz na 100 lat – na działkach nr: 291/1, 285/1, 287, 291/5, 291/6, 291/7, 291/9 obręb nr 0001 Nowe Dąbie, gmina Łabiszyn
- kilometrą rzeki Noteci: od km 232+000 do km 233+000
- współrzędne geodezyjne początku trasy linii kablowej SN: X-5871769.1400 Y-6498655.7100
- współrzędne geodezyjne końca trasy kablowej nn: X-5871449.6810 Y-6498320.6411
- współrzędne geodezyjne słupowej stacji transformatorowej: X-5871715.7358 Y-6498374.7348 (na części działki nr 291/9 położonej poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią).

II. Pozwolenia określonego w punkcie I niniejszej decyzji udziela się na czas określony tj. do dnia 20 października 2025 r. z zachowaniem następujących warunków:

- 1) Prace związane z budową sieci elektroenergetycznej prowadzone będą przy niskich stanach wody rzeki Noteci – w okresie braku zagrożenia powodziowego.

- 2) W okresie wykonywania robót, w przypadku wezbrań powodziowych i wystąpienia wody z brzegu rzeki należy odpowiednio zabezpieczyć wykonywane prace oraz usunąć ludzi i sprzęt z obszaru szczególnego zagrożenia powodzią.
 - 3) W okresie wykonywania robót należy zapewnić osłonę hydrogeologiczną na wypadek wystąpienia wezbrania powodziowego.
W przypadku wezbrań powodziowych i wystąpienia wody z brzegu rzeki wykonawca zobowiązany będzie do:
 - zabezpieczenia robót budowlanych i usunięcia z obszaru zagrożenia ludzi, sprzętu oraz mienia, znajdujących się na zagrożonym terenie;
 - utrzymania stateczności skarpy, w której lokalizowane będzie urządzenie wodne, poprzez jej zabezpieczenie np. workami wypełnionymi piaskiem;
 - powiadomienia administratora cieków i przedstawicieli gminy o zaistniałym niebezpieczeństwie oraz podjętych działaniach.
 - 4) Zaplecze budowy zlokalizować poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią.
 - 5) Platforma, na której umieszczony będzie transformator olejowy znajdować się będzie 5,0 m nad powierzchnią terenu. Transformator wykonany będzie w hermetycznej obudowie.
 - 6) Po zakończeniu robót należy uporządkować teren i przywrócić stan zapewniający swobodny spływ wód powodziowych oraz lodów.
 - 7) Powiadomić Nadzór Wodny w Żninie o rozpoczęciu robót w terminie 14 dni przed rozpoczęciem prac oraz przekazania dokumentacji powykonawczej.
- III. Obiekt zlokalizowany jest na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi odpowiednio: $Q=1\%$ tj. raz na 100 lat.
Z uwagi na powyższe z tytułu strat wynikłych z przepływu wód i lodu oraz ewentualnych prac regulacyjnych i innych prac niezbędnych dla utrzymania wód podmiotowi, któremu udzielono pozwolenia wodnoprawnego nie przysługuje żadne roszczenie do właściciela wód.
- IV. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
- V. Jeżeli w związku z wykonaniem niniejszego pozwolenia wodnoprawnego nastąpi naruszenie interesów osób trzecich, na podstawie art. 410 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.) organ właściwy w sprawach pozwoleń wodnoprawnych może w drodze decyzji nałożyć na inwestora posiadającego pozwolenie wodnoprawne obowiązek wykonania ekspertyzy lub opracowania instrukcji gospodarowania wodą.
- VI. Na podstawie art. 410 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.) pozwolenie wodnoprawne może być zmieniane bez odszkodowania.
- VII. Na podstawie art. 415 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.) pozwolenie wodnoprawne można cofnąć lub ograniczyć bez odszkodowania, jeżeli wystąpią przesłanki, o których mowa w art. 415 pkt 1) do pkt 8) ustawy Prawo wodne.
- VIII. Niniejsza decyzja winna być zawsze dostępna organom kontroli.

UZASADNIENIE

ENEA Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Oddział Dystrybucji Bydgoszcz, ul. Dr. E. Warmińskiego 8, 86-054 Bydgoszcz wystąpiła poprzez pełnomocnika - Pana Pawła Ledworowskiego Przedsiębiorstwo Usług Energetycznych WERGON Sp. z o.o., Lipniki ul. Jaśminowa 5, 86-005 Białe Błota, do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Inowrocławiu, z wnioskiem w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na

obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych – sieci elektroenergetycznej SN-15 kV i nn-0,4 kV – budowa słupowej stacji transformatorowej SN/nn wraz z powiązaniem SN i nn oraz wymianą istniejącego stanowiska słupowego SN, realizowana w ramach zasilania działki nr 291/1, 291/6, 291/7 w miejscowości Nowe Dąbie, gmina Łabiszyn, powiat żniński, województwo kujawsko-pomorskie.

Dla przedmiotowej inwestycji wnioskodawca uzyskał od Burmistrza Łabiszyna decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego znak IGM.6733.2.2020 z dnia 23 lipca 2020 r.

Fragment działki nr 291/9 w miejscowości Nowe Dąbie, na którym zaprojektowano wykonanie stacji transformatorowej, znajduje się poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią, w związku z tym nie ma niebezpieczeństwa negatywnego wpływu podwyższonych stanów wód na pracę stacji.

Do wniosku załączono operat wodnoprawny oraz potwierdzenie wniesienia opłaty.

Przedmiotowy teren zlokalizowany jest w dorzeczu Odry, w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych (JCWP) o nazwie Noteć od Górnego Kanału Noteci do Kanału Bydgoskiego oznaczonej europejskim kodem PLRW600024188379, której aktualny stan w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami w obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967) określono jako zły. Cele środowiskowe dla w/w JCWP: dobry potencjał ekologiczny; możliwość migracji organizmów wodnych na odcinku cieków istotnego - Noteć w obrębie JCWP dobry stan chemiczny. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych dla JCWP – zagrożona.

Teren inwestycji znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) oznaczonej kodem PLGW600043. Stan ilościowy JCWPd – słaby, stan chemiczny – słaby. Cele środowiskowe dla w/w JCWPd: dobry stan chemiczny; mniej rygorystyczny cel dla parametru Cl (ochrona stanu przed dalszym pogorszeniem); stan ilościowy – mniej rygorystyczny cel: ochrona stanu ilościowego przed dalszym pogorszeniem. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych dla JCWPd – zagrożona.

Po zapoznaniu się z przedłożonym operatem wodnoprawnym, w dniu 11 września 2020 r. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu wszczął postępowanie wodnoprawne. Informację o wszczęciu postępowania zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne, podano do publicznej wiadomości. Ustalono po analizie dokumentacji strony postępowania, wymienione w decyzji, zostały dodatkowo zawiadomione o postępowaniu odrębnymi pismami w trybie art. 61 § 4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, celem zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu administracyjnym. Poinformowano strony o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag.

Dowody przedłożone przez wnioskodawcę i okoliczności wskazane we wniosku organ uznał za udowodnione. Strony pouczone w trybie art. 10 k.p.a. o możliwości zapoznania się w terminie 7 dni z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag.

W trakcie prowadzonego postępowania żadna ze stron nie wniosła uwag i zastrzeżeń. Biorąc pod uwagę powyższe oraz całokształt zebranego podczas przeprowadzonego postępowania materiału dowodowego Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu postanowił udzielić wnioskodawcy pozwolenia i orzekł jak w sentencji.

Zgodnie z art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2) cytowanej w podstawie prawnej ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego jest dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich.

Zgodnie z art. 390 ust. 1 pkt 1) lit. b) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.), na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych wymagane jest pozwolenie wodnoprawne.

Pozwolenie wydane zostało w oparciu o przepisy art. 16 pkt 34) lit. a), art. 388 ust. 1 pkt 1), art. 390 ust. 1 pkt. 1 lit. b), art. 393 ust. 4 i ust. 5, art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2), art. 400 ust. 6, art. 403, art. 407, art. 408, art. 409 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.) cytowane w podstawie prawnej decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu, ul. Królowej Jadwigi 20, 88-100 Inowrocław, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. k.p.a. strony w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania od decyzji wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

W myśl art. 127a §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. k.p.a., z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 398 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.) za wydanie pozwolenia pobrano opłatę w wysokości 224,88 zł. Dowód wpłaty dołączono do akt sprawy.

Z UP. DYREKTORA
Konrad Wiśniewski

Otrzymują:

- 1) Wnioskodawca: ENEA Operator Spółka z o. o.
Oddział Dystrybucji Bydgoszcz, ul. Dr. E. Warmińskiego 8, 86-054 Bydgoszcz
poprzez pełnomocnika:
Paweł Ledworowski Przedsiębiorstwo Usług Energetycznych WERGON Sp. z o.o.
Lipniki ul. Jaśminowa 5, 86-005 Białe Błota
- 2) ZUZ a/a

Strony postępowania zgodnie z wykazem poprzez obwieszczenie na podstawie art. 401 ust.4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. z poz. 256 z późn. zm.):

- 1) w Biuletynie Informacji Publicznej Wód Polskich (BIP):
www.wodypolskie.bip.gov.pl
- 2) w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Żninie (BIP):
www.bip.powiatzninski.pl
- 3) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łabiszynie (BIP):
www.bip.labiszyn.pl

Do wiadomości:

- 1) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
RZGW w Bydgoszczy (SIGW)
Aleje A. Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz
- 2) Nadzór Wodny w Żninie
Plac Wolności 21, 88-400 Żnin