

Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Łabiszyn

Adres artykułu: <https://bip.labiszyn.pl/arttykul/307-4514-przetarg-nieograniczony-powtorzony-na-remont-istniejacej-stacji-wodociagowej-w-nowym-dabiu>

Przetarg nieograniczony (powtórzony) na : Remont istniejącej stacji wodociągowej w Nowym Dabiu

[Ogłoszenie](#)

[OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA](#)

[SIWZ](#)

W SIWZ:

Jest:

Rozdział 8. Wymagania dotyczące wadium

1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 15 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

Powinno być:

Rozdział 8. Wymagania dotyczące wadium

1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 15 000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).

[załącznik nr 1](#)

[załącznik nr 2](#)

[załącznik nr 3](#)

[załącznik nr 4](#)

[załącznik nr 5](#)

[załącznik nr 6](#)

[załącznik nr 7](#)

[załącznik nr 8](#)

[załącznik nr 9](#)

[załącznik nr 10](#)

[załącznik nr 11](#)

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Pyt1: Prosimy o podanie wydajności sprężarek, sprężarki głównej i zapasowej,

Odp: w pkt. 1.9.1.dokumentacji jest obliczona ilość powietrza -jeżeli, przez zapisy o równoznaczności

urządzeń, potencjalny Wykonawca zamierza zmieniać urządzenia, - a z tego wynika, że tak, to może a nawet

musi dokonać swoich doborów - sprężarka musi być bezolejowa IlijfWydajność musi zapewniać zapotrzebowanie na

procesy technologiczne + procesy sterowania (jest zaprojektowane sterowanie pneumatyczne). W przypadku

zamiany Wykonawcy na sterowanie elektroniczne wydajność powinna być zredukowana

2. Pytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiast zaworów membranowych PVC z siłownikiem pneumatycznym dwustronnego działania, przepustnice firmy Socla z siłownikiem pneumatycznym dwustronnego działania?

Odpowiedź:

Nie

3. Pytanie:

Czy wycenie podlega szafa sterująca filtrów SSF? Jeśli tak to proszę o wskazanie miejsca w kosztorysie w którym należy umieścić nakłady na montaż w/w szafy oraz o przekazanie schematów elektrycznych szafy.

Odpowiedź:

Tak, podlega wycenie i zgodnie z opisem w przedmiarze winien być uwzględniony np. w pkt. 2 lub 3. Ze względu na różne rozwiązania, stosowane przez firmy wykonujące SUW, posłużono się technologicznie integralnymi rozwiązaniami potencjalnego Dostawcy. W przypadku wyboru innego Dostawcy sterowanie procesem jest dostosowane indywidualnie, lecz pod warunkiem, że urządzenia i sposób sterowania muszą być równoważne do układu projektowanego i wiąże się to z wykonaniem roboczej części projektu, który musi być uzgodniony z autorem technologii. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania robót, jako wynik całości robót budowlanych, technologicznych, montażowych, rozruchowych etc. który może samoistnie spełniać funkcję techniczną wraz z uzyskaniem przewidywanych przez projekt parametrów fizykochemicznych i technicznych.

4. Pytanie:

Czy wycenie podlega centralna szafa sterująca CSS? Jeśli tak to proszę o wskazanie miejsca w kosztorysie w którym należy umieścić nakłady na montaż w/w szafy oraz o przekazanie schematów elektrycznych szafy.

Odpowiedź:

Tak, podlega wycenie i jest elementem integralnym procesu technologicznego. Wykonawca powinien przyjąć powyższe koszty w cenie montażu urządzeń z automatyką, uruchomieniem i szkoleniem dla elementów technologicznych. Ze względu na różne rozwiązania, stosowane przez firmy wykonujące SUW, posłużono się technologicznie integralnymi rozwiązaniami potencjalnego Dostawcy. W przypadku wyboru innego Dostawcy sterowanie procesem jest dostosowane indywidualnie lecz pod warunkiem, że urządzenia i sposób sterowania muszą być równoważne do układu projektowanego i wiąże się to z wykonaniem roboczej części projektu, który musi być uzgodniony z autorem technologii. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania robót jako wynik całości robót budowlanych, technologicznych, montażowych, rozruchowych etc. który może samoistnie spełniać funkcję techniczną wraz z

uzyskaniem przewidywanych przez projekt parametrów fizykochemicznych i technicznych.

5. Pytanie:

Czy wycenie podlega rozdzielnia główna RG? Jeśli tak to proszę o wskazanie miejsca w kosztorysie w którym należy umieścić nakłady na montaż w/w szafy oraz o przekazanie schematów elektrycznych szafy.

Odpowiedź:

Nie podlega

6. Pytanie:

Czy wycenie podlega układ zasilająco-sterownicze dla pomp głębinowych UZS.4? Jeśli tak to proszę o wskazanie miejsca w kosztorysie w którym należy umieścić nakłady na montaż w/w szafy oraz o przekazanie schematów elektrycznych szafy.

Odpowiedź:

Tak, podlega wycenie i jest elementem integralnym procesu technologicznego. Wykonawca powinien przyjąć powyższe koszty w cenie montażu urządzeń z automatyką, uruchomieniem i szkoleniem dla elementów technologicznych (np w pkt. 161, 162). Ze względu na różne rozwiązania, stosowane przez firmy wykonujące SUW, posłużono się technologicznie integralnymi rozwiązaniami potencjalnego Dostawcy. W przypadku wyboru innego Dostawcy sterowanie procesem jest dostosowane indywidualnie lecz pod warunkiem, że urządzenia i sposób sterowania muszą być równoważne do układu projektowanego i wiąże się to z wykonaniem roboczej części projektu, który musi być uzgodniony z autorem technologii. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania robót jako wynik całości robót budowlanych, technologicznych, montażowych, rozruchowych etc. który może samoistnie spełniać funkcję techniczną wraz z uzyskaniem przewidywanych przez projekt parametrów technicznych.

7. Pytanie:

Brak jest w kosztorysie nakładów na ułożenie kabli zasilających i sterowniczych urządzeń:

zestaw hydroforowy

pompa płuczna

sprężarki

dmuchawa

zestaw dozowania nadmanganianu potasu

pompy głębinowej

zasuw w komorze zasuw

wodomierze

pomiaru poziomów

Ułożenie w/w kabli jest niezbędne w celu prawidłowego funkcjonowania stacji. Prosimy o określenie kto jest odpowiedzialny za podłączenie w/w urządzeń. Jeżeli należy ułożyć kable technologiczne prosimy o przekazanie przedmiarów na w/w roboty.

Odpowiedź:

Powyższe elementy podlegają wycenie i są integralnymi elementami procesu technologicznego. Wykonawca powinien przyjąć powyższe koszty w cenie montażu urządzeń z automatyką, uruchomieniem i szkoleniem dla elementów technologicznych. Ze względu na różne rozwiązania, stosowane przez firmy wykonujące SUW, posłużono się technologicznie integralnymi rozwiązaniami potencjalnego Dostawcy. W przypadku wyboru innego Dostawcy sterowanie procesem jest dostosowane indywidualnie, lecz pod warunkiem, że urządzenia i sposób sterowania muszą być równoważne do układu projektowanego i może się wiązać z wykonaniem roboczej części projektu, który musi być uzgodniony z autorem technologii. Wykonawca sam stwierdza, że powyższe kable są niezbędne do funkcjonowania stacji i jest zobowiązany do wykonania robót jako wynik całości robót budowlanych, technologicznych, montażowych, rozruchowych etc. który może samoistnie spełniać funkcję techniczną wraz z uzyskaniem

przewidywanych przez projekt parametrów fizykochemicznych i technicznych SUW.

Załączniki:

[OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA](#) pdf, 72.20 kB

Opublikował w BIP:	Artur Koliński
Data opublikowania:	01.09.2011 13:55
Liczba pobrań:	41

[SIWZ](#) pdf, 698.10 kB

Opublikował w BIP:	Artur Koliński
Data opublikowania:	22.08.2011 08:16
Liczba pobrań:	37

[załącznik_nr_11](#) 7.14 MB

Opublikował w BIP:	Artur Koliński
Data opublikowania:	19.08.2011 14:02
Liczba pobrań:	36

[załącznik_nr_10](#) pdf, 790.35 kB

Opublikował w BIP:	Artur Koliński
Data opublikowania:	19.08.2011 14:00
Liczba pobrań:	43

[załącznik_nr_9](#) pdf, 188.58 kB

Opublikował w BIP:	Artur Koliński
Data opublikowania:	19.08.2011 13:59
Liczba pobrań:	47

[załącznik nr 8](#) pdf, 1.58 MB

Opublikował w BIP:	Artur Koliński
Data opublikowania:	19.08.2011 13:59
Liczba pobrań:	65

[załącznik nr 7](#) pdf, 265.28 kB

Opublikował w BIP:	Artur Koliński
Data opublikowania:	19.08.2011 13:58
Liczba pobrań:	44

[załącznik nr 6](#) pdf, 199.70 kB

Opublikował w BIP:	Artur Koliński
Data opublikowania:	19.08.2011 13:57
Liczba pobrań:	46

[załącznik nr 5](#) doc, 54.00 kB

Opublikował w BIP:	Artur Koliński
Data opublikowania:	19.08.2011 13:57
Liczba pobrań:	36

[załącznik nr 4](#) doc, 42.50 kB

Opublikował w BIP:	Artur Koliński
Data opublikowania:	19.08.2011 13:57
Liczba pobrań:	41

[załącznik nr 3](#) doc, 43.00 kB

Opublikował w BIP:	Artur Koliński
---------------------------	----------------

Data opublikowania:	19.08.2011 13:56
Liczba pobrań:	48

[załącznik_nr_2](#) pdf, 138.56 kB

Opublikował w BIP:	Artur Koliński
Data opublikowania:	19.08.2011 13:54
Liczba pobrań:	39

[załącznik_nr_1](#) doc, 36.00 kB

Opublikował w BIP:	Artur Koliński
Data opublikowania:	19.08.2011 13:54
Liczba pobrań:	38

[Ogłoszenie](#) pdf, 86.49 kB

Opublikował w BIP:	Artur Koliński
Data opublikowania:	19.08.2011 13:51
Liczba pobrań:	43

Metryczka

Wytworzył:	Adrian Lubiszewski
Data wytworzenia:	19.08.2011
Opublikował w BIP:	Artur Koliński
Data opublikowania:	19.08.2011 13:51
Ostatnio zaktualizował:	Artur Koliński
Data ostatniej aktualizacji:	01.09.2011 13:56
Liczba wyświetleń:	53